

Повідомлення про наміри

УМАНСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УМАНЬТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» (УКП «УМАНЬТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО», ідентифікаційний код - 02082675, юридична та поштова адреса - 20300, Черкаська обл., м.Умань, вул.Тищика, 12А, тел. (04744) 3-85-79, e-mail: umanterplo@ukr.net) має намір отримати згідно законодавства України дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел 4-х об'єктів.

Мета - отримання дозволів на викиди для існуючих об'єктів.

Котельня, що розташована за адресою: м.Умань, вул. Володимира Мономаха, 19 має 2 котли КСВа - 3,15Г, з яких один резервний. Котельня працює на природному газі. В атмосферне повітря викидаються: оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту - 0,757т/рік, оксид вуглецю – 0,3т/рік, метан - 0,014т/рік, ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть) - 0,000001т/рік, а також парникові гази: вуглецю діоксид - 807,558т/рік, азоту(1) оксид (N₂O) - 0,001т/рік.

Котельня, що розташована за адресою: м.Умань, вул. Європейська, 64А має 2 котли КСВа - 2,0 Г, з яких один резервний. Котельня працює на природному газі. В атмосферне повітря викидаються: оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту - 0,625т/рік, оксид вуглецю – 0,197т/рік, метан - 0,011т/рік, ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть) - 0,000001т/рік, а також парникові гази: вуглецю діоксид - 620,72т/рік, азоту(1) оксид (N₂O) - 0,001т/рік.

Котельня, що розташована за адресою: м.Умань, вул. Білогрудівська, 2 має 2 котли КСВа - 2,0Г «ВК - 21», один котел КСВа - 1,0Г. При максимальному тепловому навантаженні в роботі один котел КСВа - 2,0Г «ВК - 21». Котельня працює на природному газі. В атмосферне повітря викидаються: оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту - 0,443т/рік, оксид вуглецю – 0,151т/рік, метан - 0,008т/рік, ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть) - 0,000001т/рік, а також парникові гази: вуглецю діоксид - 423,501т/рік, азоту(1) оксид (N₂O) - 0,001т/рік.

Котельня, що розташована за адресою: м.Умань, провул. Івана Богуна, 20А має 2 котли КСВа - 3,15 «ЕКО», один котел КСВа - 3,15 «ЕКО». При максимальному тепловому навантаженні в роботі один котел КСВа - 3,15 «ЕКО». Котельня працює на природному газі. В атмосферне повітря викидаються: оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту - 1,604т/рік, оксид вуглецю – 0,592т/рік, метан - 0,029т/рік, ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть) - 0,000003т/рік, а також парникові гази: вуглецю діоксид - 1633,80т/рік, азоту(1) оксид (N₂O) - 0,003т/рік.

Дані об'єкти не підпадають під процедуру оцінки впливу на довкілля у відповідності з Законом України «Про оцінку впливу на довкілля».

По ступеню впливу на забруднення атмосферного повітря котельні: по вул. Володимира Мономаха, 19, вул. Європейська, 64А, провул. Івана Богуна, 20А відносяться до 2 групи, котельня по вул. Білогрудівська, 2 - до 3 групи. Відповідно для даних об'єктів заходи, щодо впровадження найкращих існуючих технологій, не розробляються. Обсяги викидів не перевищують нормативи гранично-допустимих викидів та гігієнічні нормативи, відповідно заходи щодо досягнення встановлених нормативів гранично-допустимих викидів не розробляються.

Збір зауважень і пропозицій громадян проводиться протягом 30 календарних днів з дати подачі повідомлення в газеті Черкаською обласною військовою адміністрацією, за адресою: 18001, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 185, тел. 0472 37-29 -15, 37-60 - 01, ел. пошта: srzg@ck.gov.ua.

